

Informe d'anàlisi

DADES GENERALS

INFORME NÚM.: 1646641
ANÀLISI NÚM.: 2696394
MOSTRA REMESA PER: HIDROBAL ,S.A.(LLORET DE VISTA ALEGRE)
DOMICILI: C/ EMILI POU, 36
POBLACIÓ: 07230-MONTUIRI
DENOMINACIÓ MOSTRA: Pou Sa Comuna
DESCRIPCIÓ MOSTRA: Tub estèril 50 mL(1), contenint aigua potable
DATA RECEPCIÓ: 22/07/2015
DATA FINALITZACIÓ I EMISSIÓ: 28/07/2015

Anàlisi realitzat per LABAQUA Rubí, ENAC nº 109/LE983, C/ Apel·les Mestres 9, Local 1 - 08191 RUBÍ - Tel. 93 699 54 45 - Fax 93 699 59 70:

Data inici anàlisi 22/07/2015.

PARÀMETRES	MÈTODES	RD 140/2003	RESULTATS	UNITATS
Anions				
Nitrats	Anions per cromatografia iònica Ca-C-PE-0001	50	53.0 ±12%	mg/L

INFORMACIÓ PROPORCIONADA PEL CLIENT

DATA DE PRESA: 21/07/2015

Aquest informe només afecta a la mostra analitzada. Només podrà reproduir-se parcialment amb l'autorització per escrit del laboratori.

Aprovat en Labaqua Catalunya per Tècnic Superior: Teresa Perramón, Director Tècnic: Marta Gil Farriol.

Document signat electrònicament. Autenticitat verificable mitjançant codi segur 5b7cb2d88c568113da3d6e31aece9755f0665059 en www.fnmt.es.

Emès a Rubí, 28 de juliol de 2015